ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU w Koszalinie

Koszalin, 30.05.2018 r.

TZP.221.15.2018.DSz

Do
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym – etap II – przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego."
Znak sprawy: TZP.221.15.2018.DSz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZĘŚĆ II

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi – część 2:

A - Pytania z dnia 23.05.2018 r.

1. Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji zaprojektowanego materiału posadzek w przejściu podziemnym (granit), w pomieszczeniach usługowych (gres), oraz okładzin schodów (stopnie i podstopnie).

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST – 04 Roboty posadzkarskie.

C - Pytania z dnia 25.05.2018 r.

3. Prosimy o korektę ilości drzwi do toalet w punktach nr 53 – są obecnie 3kpl ,w nr 54 - są obecnie 2 kpl. Daje to razem 5 kompletów drzwi. Z rzutu architektonicznego rysunek nr 2 wynika, że w każdym lokalu użytkowym są dwie sztuki drzwi 90/200cm i 80/200cm:
   nr1 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr3 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr6 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr8 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr10 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr12 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr10 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr12 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr14 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr16 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   nr18 są 2 sztuki drzwi (90/200 1sztuka i 80/200 1 sztuka),
   a więc razem jest 22 sztuk drzwi do wc. prosimy o określenie jakie parametry te drzwi muszą spełniać i poddanie z jakiego materiału są wykonane ścianki do w-c (g-k?, murowane?, laminat HPL?) w których w/w drzwi są osadzone. Z rzutu architektonicznego wynika grubość tych ścianek równa 6cm, natomiast nie ma tych ścianek w tabeli formularza 2.1. Z rysunku architektonicznego nr 2 wynika również, że w zespole sanitarnym jest 6 sztuk drzwi o wymiarach 90/200cm (brak tych drzwi w formularzu nr 2.1). Są one osadzone w ściankach murowanych gr.12cm (te ścianki są chyba ujęte w formularzu nr 2.1). Natomiast w formularzu 2.1 nie ujęto 7 kabin sanitarnych z drzwiami 80x200cm w zespołach 3 sztuki i 4 sztuki. Wg opisu technicznego w projekcie są to kabiny systemowe z laminatu HPL. Prosimy o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i podanie co należy ująć w punktach nr 53 i nr 54 formularza 2.1.

Odpowiedź: Stolarka drzwiowa do toalet w lokalach usługowych została opisana w SST – 06 Stolarka drzwiowa i okienna pkt. 2.1.1. Pozycje nr 53 i 54 Formularza 2.1 – branża architektoniczno – budowlana

odnoszą się do stolarki drzwiowej w zespole sanitarnym. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż kabin sanitarnych systemowych z podziałem w toalecie damskiej na 4 zespoły oraz w toalecie męskiej na 3 zespoły zgodnie z odpowiedzią na pytania zamieszczoną dnia 29.05.2018 r.: A – Pytania z dnia 23.05.2018 r. pytanie i odpowiedź nr 3.

W załączeniu zmodyfikowany Formularzu 2.1 – branża architektoniczno – budowlana.

W załączeniu zmodyfikowany rysunek nr 12 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

D - Pytania z dnia 30.05.2018 r.

1. Proszę o doprecyzowanie podziału i obróbki krawędzi szkła klejonego P2A. Żadna firma w Polsce nie jest w stanie wyprodukować szkła o wymiarze 11,42mx2,0m.

Odpowiedź: Szkło P2A należy montować na pełnej wysokości grafiki i minimum 2,00 m szerokości.

2. Czy krawędzie szkła P2A mogą być polerowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza polerowane krawędzie szkła P2A pod warunkiem zachowania ciągłości łączeń pomiędzy elementami oraz bezpieczeństwa w trakcie utrzymania i eksploatacji.

3. Ze względu na duża powierzchnię tafli szkła P2A producent zaleca by maksymalne wymiar pojedynczej tafli wynosił długość od 1,5m do 2,0m i wysokości 2m. Mniejszy wymiar szkła jest łatwiejszy w montażu i ewentualnej wymianie w razie jego rozbicia. Czy Zamawiający dopuszcza taki wymiar szkła P2A?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła P2A na pełną wysokość grafiki i minimum 2,00 m szerokości.

Zamawiający załącza:
1. SST branża architektoniczno – budowlana – 04 Roboty posadzkarskie – zmodyfikowane.
2. Formularz 2.1 – branża architektoniczno – konstrukcyjna – zmodyfikowany.
3. Zmodyfikowany rysunek nr 12 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) Dane osobowe przetwarzane są w celu usługi - **„**Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym – etap II – przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego." Znak sprawy: TZP.221.15.2018.DSz
2) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin tel: 94- 311-80 -60, email: sekretariat@zdit-koszalin.pl,
3) Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy serwisujące oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną, firmy pocztowe i kurierskie, świadczeniobiorcy wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej.
4) Dane osobowe klientów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5 lat
5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie RODO.
6) Podanie danych jest wymagane w celu realizacji usługi.